

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Świętochłowicach

ul. Katowicka 70 41-600 Świętochłowice
tel (32) 245 20 55
fax(32) 770 37 05
marzanna.zoglowek@zabrze.psgaz.pl

Wasz znak:

Nasz znak: W127/146/160000105/15

„AS-Inwestim

Sławomir Wawrzyniak

ul. Wolności 345

41-800 Zabrze

Świętochłowice, 16.02.2015

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej budowy sieci wodociągowej z przełączeniem istniejących przyłączy w ul. Będzińskiej w Czeladzi.

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej zawiadamiamy, iż w przedstawionym zakresie opracowania potwierdzamy orientacyjny przebieg czynnej sieci gazowej **średniego ciśnienia**.

Jednocześnie informujemy, że w zaznaczonym obszarze nie posiadamy sieci podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia.

Przy pracach projektowych w obrębie naszych sieci gazowych należy uwzględnić odległości wynikające z **Dziennika Ustaw z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640** w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, oraz z **PN-91/M-34501**.

Przedstawioną trasę projektowanej sieci wodociągowej opiniujemy pozytywnie z zachowaniem następujących uwag:

- w przypadku braku możliwości zachowania odległości pionowych lub poziomych wodociąg należy **zabezpieczyć** rurą ochronną zgodnie z PN - 91/M-34501;
- w razie konieczności zabezpieczenia gazociągu rurą ochronną, projekt należy uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Gazu w Świętochłowicach.

Jednocześnie informujemy, iż powyższe rozwiązanie powinno zostać nam przedłożone po uprzednio wykonanych przekopach kontrolnych i zleconych nadzorach branżowych.

Jednak pragniemy zaznaczyć, że wyraźnie wskazujemy na zabezpieczenie nowoprojektowanego wodociągu, mając na celu uniknięcie ingerencji w czynne sieci gazowe.

- roboty ziemne w pobliżu gazociągów wykonywać ręcznie;
- kosztami naprawy za wyniki uszkodzenia gazociągów zostanie obciążony wykonawca;

Przed przystąpieniem do robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z Rejonem Dystrybucji Gazu w Świętochłowicach ul.Katowicka 70 (nr kontaktowy : 691-85-62-81), celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami.

Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Prace ziemne należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dziennik Ustaw Nr 47 z dnia 19.03.2003r. poz. 401).

Jeżeli do 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma nie będzie realizowana inwestycja należy dokonać ponownych uzgodnień

Z poważaniem :

KIEROWNIK
ds. Technicznych
Rejon Dystrybucji Gazu
w Świętochłowicach

Robert Banasik
Załącznik:

- 1 egz. planu syt.,

Kopia K09,