


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 032 398 50 00, faks 32 271 78 01



Gazownia w Świętochłowicach
ul. Katowicka 70 41-600 Świętochłowice
tel (32) 398 50 00

Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Będzińska 64
41-250 Czeladź

marzanna.zoglowek@psgaz.pl
Wasz znak: ET.420.1.7.2020.M.F.
KP.850.2020
Nasz znak: PSGZA.0168.763.160075003.20

Świętochłowice, 28.04.2020

Dotyczy: uzgodnienie przebudowy sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Niwa, Boguckiego, Bytomskiej oraz Kilińskiego w Czeladzi.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie jak wyżej zawiadamiamy, iż w przedstawionym zakresie opracowania naniesiono orientacyjny przebieg czynnej i sieci gazowej **niskiego ciśnienia**.

Niezależnie od wrysowanego uzbrojenia nie należy wykluczyć istnienia innych sieci gazowych, o których brak jest informacji w naszych zasobach. W związku z tym w przypadku zlokalizowania niezidentyfikowanych urządzeń gazowych prosimy o powiadomienie służb technicznych naszej Gazowni w celu ich określenia.

Ponadto w zaznaczonym obszarze nie posiadamy czynnej sieci podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia (gazociągi Dn 400 i Dn 500 są gazociągami nieczynnymi). Przy pracach projektowych w obrębie naszych sieci gazowych należy uwzględnić odległości wynikające z **Dziennika Ustaw z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640** w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, oraz z **PN-91/M-34501**.

Przedstawioną trasę projektowanej inwestycji opiniujemy pozytywnie z zachowaniem następujących uwag:

- w przypadku braku możliwości zachowania odległości pionowych lub poziomych wodociąg należy zabezpieczyć rurą ochronną zgodnie z PN - 91/M-34501;
- w razie konieczności zabezpieczenia gazociągu rurą ochronną, projekt należy uzgodnić z Gazownią w Świętochłowicach. Powyższe rozwiązanie powinno

zostać nam przedłożone po uprzednio wykonanych przekopach kontrolnych i zleconych nadzorach branżowych.

Jednak pragniemy zaznaczyć, że wyraźnie wskazujemy na zabezpieczenie nowoprojektowanego wodociągu, mając na celu uniknięcie ingerencji w czynne sieci gazowe.

- roboty ziemne w pobliżu gazociągów wykonywać ręcznie;
- kosztami naprawy za wynikiłe uszkodzenia gazociągów zostanie obciążony wykonawca;

Przed przystąpieniem do robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z Gazownią w Świętochłowicach ul.Katowicka 70 (nr kontaktowy : 885-55-21-27) celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami.

Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Prace ziemne należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dziennik Ustaw Nr 47 z dnia 19.03.2003r. poz. 401).

Jeżeli do 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma nie będzie realizowana inwestycja należy dokonać ponownych uzgodnień

Fakturę za uzgodnienie prześlemy odrębną pocztą.

Z poważaniem :

Z-CA KIEROWNIKA
Gazownia w Świętochłowicach
Grzegorz Stokłosa

Załącznik:

- 1 egz. planu syt.,

Kopia : A/a ,

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektu. Pełny zakres informacji dotyczący ochrony danych osobowych, w tym szczególne przysługujących Państwu uprawnień dostępnych na stronie internetowej www.psgaz.pl