ANALIZY WODY – pobór próbek z dnia 12.06.2018r

Parametry										
Wskaźnik	**Dopuszczalna wartość wskaźników**	**Jednostka**	**Studnia Grodziecka**	**Hydrofornia Szpitalna**	**Studnia Szpitalna**	**Hydrofornia Ogrodowa**	**Pompownia II° ul. Staszica**	**Hydrofornia Dehnelów**	**Hydrofornia Nowopogońska**	**Hydrofornia Saturnowska**
Barwa	akceptowalna		akceptowalna		akceptowalna		akceptowalna			
Mętność	akceptowalna	NTU	akceptowalna		akceptowalna		akceptowalna			
Smak	akceptowalny	-	akceptowalny		akceptowalny		akceptowalny			
Zapach	akceptowalny		akceptowalny		akceptowalny		akceptowalny			
Odczyn pH	6.5-9.5		7.7		7.6		7.3			
Przewodność elektryczna	2.500	µS/cm	966		881		1279			
Azot amonowy	250	mgl/l	< 0.20		< 0.20		0.38			
Jon amonowy (NH_4^+)	0.5	µg/l	<0.26		<0.26		0.49			
Azot azotynowy	250	mg/l	< 0.020		< 0.020		0.026			
Azotyny	0.5	mgl/l	<0.066		<0.066		0.085			
Azot azotanowy	50	µg/l	5.2		8.0		7.8			
Azotany (NO_3^-)	50	mgl/l	23.0		35.4		34.5			
Twardość ogólna	60-500	mg/l	407		419		503			
Chlor wolny	0.3	mg/l	<0.02		<0.02		<0.02			
Wapń	10-10000	mg/l	130		86.4		122			
Magnez	10-5000	mg/l	19.9		49.4		48.2			
Glin	200	µg/l	<10		<10		<10			
Żelazo ogólne	200	µg/l	<4.0		<4.0		<4.0			
Bakterie grupy coli	0	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	0	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian
Liczba enterokoków kałowych	0	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0