ANALIZY WODY – pobór próbek z dnia 14.08.2018r

Parametry										
Wskaźnik	**Dopuszczalna wartość wskaźników**	**Jednostka**	**Studnia Grodziecka**	**Hydrofornia Szpitalna**	**Studnia Szpitalna**	**Hala Widowiskowo Sportowa MOSiR**	**Pompownia II° ul. Staszica**	**Przedszkole nr. 4 ul. Miasta Auby**	**Szkoła Podstawowa nr. 4 ul. Katowicka**	**Hydrofornia Saturnowska**
Barwa	akceptowalna		akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna
Mętność	akceptowalna	NTU	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna
Smak	akceptowalny	-	akceptowalny	akceptowalna	akceptowalny	akceptowalna	akceptowalny	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna
Zapach	akceptowalny		akceptowalny	akceptowalna	akceptowalny	akceptowalna	akceptowalny	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna
Odczyn pH	6.5-9.5		7.3		7.3		7.1			
Przewodność elektryczna	2.500	µS/cm	891		1060		737			
Azot amonowy	250	mgl/l	< 0.20		< 0.20		< 0.20			
Jon amonowy (NH_4^+)	0.5	µg/l	<0.26		<0.26		<0.26			
Azot azotynowy	250	mg/l	< 0.020		< 0.020		0.020			
Azotyny	0.5	mgl/l	<0.066		<0.066		0.066			
Azot azotanowy	50	µg/l								
Azotany (NO_3^-)	50	mgl/l								
Twardość ogólna	60-500	mg/l	455	310	498	300	310	310	290	341
Chlor wolny	0.3	mg/l	<0.02	<0.05	<0.02	<0.03		<0.09	<0.04	<0.03
Wapń	10-10000	mg/l								
Magnez	10-5000	mg/l								
Glin	200	µg/l	<10		<10		<10			
Żelazo ogólne	200	µg/l	<4.0		<4.0		<4.0			
Bakterie grupy coli	0	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	0	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian
Liczba enterokoków kałowych	0	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Liczba Clostridum perfringens	0	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0