ANALIZY WODY – pobór próbek z dnia 09.11.2015r

Parametry			Miejsce poboru próbek								
Wskaźnik	**Dopuszczalna wartość wskaźników**	**Jednostka**	**Studnia Przełajka**	**Studnia Grodziecka**	**Studnia Szpitalna**	**Pompownia II st.- ul. Staszica**	**Os. Dziekana- ul. Orzeszkowa**	**Os. Piłsudskiego**	**Os. Nowotki**	**Os. Musiała**	**Os. Szpitalna-Ogrodowa**
Barwa	<15	mgPt/dm3	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Mętność	<1	NTU	0,17	0,29	0,53	0,12	0,11	0,25	0,25	0,15	0,11
Odczyn pH	6,5-9,5	-	7,3	7,3	7,2	7,4	7,1	7,3	7,2	7,3	7,2
Przewodność elektryczna	<2500	µS/cm	412	329	412	412	293	332	283	333	417
Twardość ogólna	60-500	mg $CaCO_3/dm^3$	462	370	408	438	423	432	389	417	405
Jon amonowy (NH_4^+)	<0,5	mgNH_4/dm^3	<0,13	0,14	0,13	<0,13	<0,13	<0,13	<0,13	<0,13	<0,13
Azotany (NO_3^-)	<50	mgNO_3/dm^3	36	20	30	34	31	33	26	33	30
Chlorki	<250	mgCl/dm^3	103	56	36	97	93	97	66	93	36
Bakterie grupy coli	0	jtk/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	jtk/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	100	jtk/1ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C	50	jtk/1ml	0	0	0	0	0	0	0	6	0
Enterokoki kałowe	0	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0