ANALIZY WODY – pobór próbek z dnia 09.04.2015r

Parametry			Miejsce poboru próbek								
Wskaźnik	**Dopuszczalna wartość wskaźników**	**Jednostka**	**Studnia Przełajka**	**Studnia Grodziecka**	**Studnia Szpitalna**	**Pompownia II st.- ul. Staszica**	**Os. Dziekana- ul. Orzeszkowa**	**Os. Piłsudskiego**	**Os. Nowotki**	**Os. Musiała**	**Os. Szpitalna-Ogrodowa**
Barwa	<15	mgPt/dm3	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Mętność	<1	NTU	0,12	<0,14	0,13	0,17	0,17	0,15	0,10	0,36	0,15
Odczyn pH	6,5-9,5	-	7,2	7,3	7,2	7,1	7,3	7,2	7,2	7,3	7,2
Przewodność elektryczna	<2500	µS/cm	1263	910	972	1250	1138	1165	909	1159	1037
Twardość ogólna	60-500	mg $CaCO_3/dm^3$	465	365	449	425	403	419	366	408	391
Jon amonowy (NH_4^+)	<0,5	$mgNH_4/dm^3$	<0,13	<0,13	<0,13	<0,13	<0,13	<0,13	<0,13	<0,13	<0,13
Azotany (NO_3^-)	<50	$mgNO_3/dm^3$	36	22	44	34	31	32	22	32	27
Chlorki	<250	$mgCl/dm^3$	97	59	36	90	83	88	59	87	72
Bakterie grupy coli	0	jtk/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	jtk/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	100	jtk/1ml	<4	0	<4	<4	<4	13	0	190	9
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C	50	jtk/1ml	0	0	0	0	0	0	0	<4	<4
Enterokoki kałowe	0	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0