ANALIZY WODY – pobór próbek z dnia 12.08.2015r

Parametry			Miejsce poboru próbek								
Wskaźnik	**Dopuszczalna wartość wskaźników**	**Jednostka**	**Studnia Przełajka**	**Studnia Grodziecka**	**Studnia Szpitalna**	**Pompownia II st.- ul. Staszica**	**Os. Dziekana- ul. Orzeszkowa**	**Os. Piłsudskiego**	**Os. Nowotki**	**Os. Musiała**	**Os. Szpitalna-Ogrodowa**
Barwa	<15	mgPt/dm3	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Mętność	<1	NTU	0,20	0,24	0,30	0,16	0,45	0,25	0,83	0,26	0,31
Odczyn pH	6,5-9,5	-	7,2	7,3	7,2	7,1	7,1	7,1	7,2	7,1	7,2
Przewodność elektryczna	<2500	µS/cm	1317	920	945	1232	1151	1152	1276	1141	943
Twardość ogólna	60-500	mg $CaCO_3/dm^3$	482	388	433	447	426	429	474	432	429
Jon amonowy (NH_4^+)	<0,5	mgNH_4/dm^3	<0,13	<0,13	<0,13	<0,13	<0,13	<0,13	<0,13	<0,13	<0,13
Azotany (NO_3^-)	<50	mgNO_3/dm^3	34	20	32	31	29	30	33	29	33
Chlorki	<250	mgCl/dm^3	103	56	35	95	89	90	101	89	35
Bakterie grupy coli	0	jtk/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	jtk/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	100	jtk/1ml	0	0	0	0	0	0	<4	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C	50	jtk/1ml	0	0	0	0	<4	<4	0	<4	0,00
Enterokoki kałowe	0	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0