ANALIZY WODY – pobór próbek z dnia 22.03.2016r.

Parametry			Miejsce poboru próbek								
Wskaźnik	**Dopuszczalna wartość wskaźników**	**Jednostka**	**Studnia Przełajka**	**Studnia Grodziecka**	**Studnia Szpitalna**	**Pompownia II st.- ul. Staszica**	**Os. Dziekana- ul. Orzeszkowa**	**Os. Piłsudskiego**	**Os. Nowotki**	**Os. Musiała**	**Os. Szpitalna- Ogrodowa**
Barwa	<15	mgPt/dm3	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Mętność	<1	NTU	0,15	0,15	0,12	0,13	0,15	0,11	0,11	0,16	0,16
Odczyn pH	6,5-9,5	-	7,2	7,4	7,3	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Przewodność elektryczna	<2500	µS/cm	1273	873	905	1273	1089	1110	877	1082	1030
Twardość ogólna	60-500	mg $CaCO_3/dm^3$	499	386	438	499	432	442	390	424	421
Jon amonowy (NH_4^+)	<0,5	$mgNH_4/dm^3$	<0,13	0,18	<0,13	<0,13	0,19	<0,13	<0,13	<0,13	0,14
Azotany (NO_3^-)	<50	$mgNO_3/dm^3$	35	20	29	33	30	31	20	30	28
Chlor wolny	0,3	mg/dm^3	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
Bakterie grupy coli	0	jtk/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	jtk/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	bez nieprawidłowych zmian	jtk/1ml	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe	0	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0