

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski o/Będzin 02 1050 1227 1000 0023 2264 1180

NIP: 625 23 517 65

REGON: 240736063

KRS 0000291742
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód
w Katowicach,
Wydział VIII
Gospodarczy

SEKRETARIAT:
nr. tel. (32) 269 89 51
fax (32) 269 89 68

DZIAŁ TECHNICZNY
nr. tel. (32) 269 89 60

BIURO OBSŁUGI
KLIENTA
nr. tel. (32) 269 89 57

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
nr. tel. (32) 269 89 67
WINDYKACJA
nr. tel. (32) 269 89 72

DZIAŁ ORGANIZACJI I
KADR
nr. tel. (32) 269 89 53

DZIAŁ EKSPLOATACJI
SIECI
nr. tel. (32) 295 72 04

DZIAŁ UTRZYMANIA
RUCHU
nr. tel. (32) 295 72 01

DYSPOZYTOR
[NR ALARMOWY 994](#)
nr. tel. (32) 295 72 09
nr. tel. (32) 295 72 10
fax (32) 295 72 07

ZARZĄD SPÓŁKI
STANOWI:
Artur Smagorowicz
Prezes Zarządu

KAPITAŁ
ZAKŁADOWY:
48 780 800,00 zł

ZP/05/R/2019

Czeladź, dn. 10.07.2019 r.

WYJAŚNIENIE 2
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**„BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ CIŚNIENIOWEJ Z
PRZPOMPOWNIĄ P-1 W UL. NOWOPOGOŃSKIEJ
W CZELADZI”**

ZP/05/R/2019

W związku z wniesionym zapytaniem, zamawiający udziela poniższej odpowiedzi.

1. Czy Inwestor ma system SCADA i czy wymagane jest włączenie do niego przedmiotowej szafy zasilająco-sterującej przepompowni? Czy dopuszczalne jest informowanie pracowników Użytkownika np. o stanie awaryjnym za pomocą SMS lub internetowy system nadzoru oparty na technologii „chmury”?

Odp.: Zamawiający wykorzystuje już system wizualizacji i monitoringu oparty na pakietowej transmisji danych (GPRS). Monitoring modernizowanej przepompowni ścieków należy zrealizować poprzez rozbudowę istniejącego systemu monitoringu, a wizualizację należy wykonać na istniejącej stacji bazowej. Oprogramowanie modernizowanej przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie modernizowanej przepompowni ścieków jako nowych obiektów na istniejącej mapie synoptycznej. Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący u Użytkownika licencjonowany system sterowania i monitoringu w oparciu o technologię GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch lub więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na bezpieczeństwo eksploatowanych rozproszonych obiektów wodno-ściekowych oraz kosztów z tym związanych.

Z uwagi na to, iż warunki udziału w postępowaniu nie ulegają zmianie aktualny zostaje termin składania ofert ustalony w piśmie z dnia 09.07.2019 r. tj. do dnia 16 lipca br. do godziny 11:00, termin otwarcia ofert to 16 lipca br. godzina 11:30.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Artur Smagorowicz

ADRES DO KORESPONDENCJI: 41-250 CZELADŹ, UL. KATOWICKA 42

e-mail: sekretariat@wodociagi.czeladz.pl