Data poboru próbek: 13.02.2018r.

Parametry	Miejsce poboru próbek									
Wskaźnik	**Dopuszczalna wartość wskaźników**	**Jednostka**	**Studnia Grodziecka**	**Hydrofornia Szpitalna**	**Studnia Szpitalna**	**Hydrofornia Ogrodowa**	**Pompownia II° ul. Staszica**	**Hydrofornia Dehnelów**	**Hydrofornia Nowopogońska**	**Hydrofornia Saturnowska**
Bakterie grupy coli	0	NPL w 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	NPL w 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	bez nieprawidłowych zmian	jtk/1ml	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe	0	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfingens	0	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0