

Data poboru próbek: 11.09.2018r.

Parametry	Miejsce poboru próbek					Miejsce poboru próbek			
	Dopuszczalna wartość wskaźników	Jednostka	Hydrofornia Szpitalna	Hala Widowiskowo Sportowa MOSiR	Przedszkole nr. 4 ul. Miasta Auby 14	Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Katowicka 42	Studnia Szpitalna	Studnia Grodziecka	Pompownia Staszica II
Bakterie grupy coli	0	NPL w 100					0	0	0
Escherichia coli	0	NPL w 100 ml					0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	bez nieprawidłowych zmian	jtk/1ml					bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian	bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki kałowe	0	jtk/100ml					0	0	0
Clostridium perfringens	0	jtk/100ml					0	0	0