

KONTAKT:

telefon: 32 265 26 53,
32 269 61 22
faks: 32 363 26 53

sekretariat@mzgk.czeladz.pl

Sekretariat / Dyrektor
nr wewn. 1

Inwestycje
i zamówienia publiczne
nr wewn. 2

Bieżące utrzymanie dróg
nr wewn. 3

Zieleń Miejska i parkowa
nr wewn. 4

Sprzątanie terenów
miejskich
nr wewn. 5

Inżynieria ruchu i
uzgodnienia lokalizacyjne
nr wewn. 6

Oświetlenie uliczne
nr wewn. 7

Kadry
nr wewn. 8

Księgowość
nr wewn. 9

Faks
nr wewn. 0

Czeladź, dnia 26.07.2019 r.

WI.21.6.170.2019.WB
L.dz. WI/3208/2019



Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Będzińska 64
41-250 Czeladź
Adres do korespondencji:
Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Katowicka 42
41-250 Czeladź

Dotyczy: warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z planowanego do przebudowy basenu otwartego przy ul. Legionów (Park Grabek) w Czeladzi.

Odpowiadając na wniosek z dnia 25.07.2019 r. w sprawie odprowadzenia wód opadowych z terenu przebudowywanego basenu otwartego na działkach Nr 23,24,25, 26 k.m. 31, Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi informuje, że w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu brak sieci kanalizacji deszczowej. W tym rejonie istnieje kanalizacja deszczowa w ul. Legionów z rur betonowych o średnicy 600mm do której można odprowadzić ścieki deszczowe.

Kanalizacja deszczowa winna spełniać następujące warunki:

1. Wody opadowe lub roztopowe ujęte w system kanalizacji muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).
2. Urządzenia odprowadzające wody opadowe z terenów utwardzonych winny posiadać osadnik piasku.
3. Na zmianach kierunków przepływu oraz na wszelkich włączeniach do sieci głównej zaprojektować studnie rewizyjne.
4. Na trasie projektowanej kanalizacji nie budować obiektów stałych, nie nasadzać drzew i krzewów w pasie o szerokości 1,5 m od osi przewodu kanalizacyjnego.
5. Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej należy przedłożyć do tut. zakładu w 2-ch egzemplarzach celem uzgodnienia.

Wody opadowe można odprowadzić na teren obiektu z zachowaniem warunków uregulowanych Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. „Prawo wodne” (DZ.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.). Zgodnie z art. 234 ust. 1 „właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich” oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

„§ 28. ust.2. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dolów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

§ 29. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione.”

Wydane warunki są ważne przez okres 3-letni od daty wydania niniejszego

Otrzymują:
1 x adresat + zał. 1 egz.
1 x a/a

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Zarządu
Gospodarki Komunalnej w Czeladzi
mgr inż. Lidia Ambrowska

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA BĘDZIŃSKI
Nazwa materiału zasobu	M. 205 adnicze
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P. 2401.2015.214
Data wykonania kopii	24.07.2019
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	<i>[Signature]</i>

Agnieszka Dudka
Kierownik Referatu Ewidencji Geodezyjnej

*Załącznik do pisma
N/13208/2019 z dn. 26.07.2019
Istn. Kd N ul. Legionów*

Magdalena Komorowska
Magdański Zarząd
Gospodarki Komunalnej
41-253 Czeladź
ul. Orzeszkowej 12

Województwo: śląskie
Powiat: będziński
Jednostka ewidencyjna: 240102_1
Miasto Czeladź
Obręb ewidencyjny: 0001
CZELADŹ
Układ wsp. płaskich: PL-2000pas6
Układ odniesienia: PL-KRON86-NH
Godło mapy: 6.131.30.23.1, 6.131.30.23.2
Mapa zasadnicza
Skala 1:1000
Znak sprawy: WG.6642.7159.2019
Data wydruku: 24-07-2019r.

